

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Kępice, zaopatrującej w wodę miejscowość Kępice.  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenie	Miejsce Poboru
22.01.2016	SB/02248/01/2016	16000670	Hydroformia Kępice
2.03.2016	SB/10284/03/2016		Biblioteka Publiczna
26.07.2016	SB/47615/07/2016		Kępice ul. Kruszka 1
4.08.2016	SB/50769/08/2016		
21.10.2016	SB/75815/10/2016		Kępice hydroformia
25.11.2016	SB/88233/11/2016		Kępice ul. Kępka 1

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kępice.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych w dniu 26.07.2016 r. nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych, badania fizykochemiczne wykazały przekroczenia mętności po przeprowadzanych działaniach naprawczych doprowadzono parametry wody do zgodnych z rozporządzeniem.

Woda w badanym zakresie spełnia wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Barcino, zaopatrującej w wodę miejscowość Barcino. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr Badania	Miejsce Poboru
22.01.2016	SB/02253/01/2016	16000670	SUW Barcino
26.07.2016	SB/47619/07/2016		Barcino 57
6.12.2016	397/Z/2016	1379/Z	Barcino 57

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie.

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Barcinie.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z SUW w Barcinie nie stwierdzono w badaniach przekroczenia parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Woda w badanym zakresie spełnia wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Barwino, zaopatrującej w wodę miejscowość Barwino i Korzybie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr Badania	Miejsce Poboru
22.01.2016	SB/02252/01/2016	16000670	Barwino SUW
26.07.2016	SB/47618/07/2016		Korzybie ul. Dworcowa
4.08.2016	SB/50770/08/2016		Korzybie ulica Dworcowa

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Barwinie.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych w dniu 26.07.2016 r. nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych, badania fizykochemiczne wykazały przekroczenia mętności po przeprowadzanych działaniach naprawczych doprowadzono parametry wody do zgodnych z rozporządzeniem.

Woda w badanym zakresie spełnia wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
**mgr inż. Adam Gonciarz**

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości **Biesowice** zaopatrującej w wodę miejscowość **Biesowice- Ciecholub**.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.02.2016	SB/07350/02/2016	16000670	SUW Biesowice
12.09.2016	SB/62244/09/2016		Ciecholub 18

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:


Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Biesowicach.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu Biesowicach i Ciecholubiu nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczenia ogólnej liczby bakterii. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych

**mgr inż. Adam Gonciarz**



## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Bronowo, zaopatrującej w wodę miejscowość Bronowo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.01.2016	SB/02255/01/2016	16000670	SUW Bronowo
26.07.2016	SB/47622/07/2016		Bronowo 7

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bronowie.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu w Bronowie nie stwierdzono w badaniach przekroczenia parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cementarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Chorowo, zaopatrującej w wodę miejscowość Chorowo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.02.2016	SB/07348/02/2016	16000670	Chorowo Hydrofornia
12.09.2016	SB/62240/09/2016		Chorowo 2
403/Z/2016	1407/Z	403/Z/2016	Chorowo Hydrofornia

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Chorowie.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu w Chorowie stwierdzono przekroczenie stężenia jonu amonowego w badaniu z dnia 22.02.2016. W ramach doprowadzenia wody przeprowadzono cykliczne płukanie sieci oraz zlecono ponowne badanie wody przekroczonego parametru i w dniu 12.09.2016 roku w badaniach nie stwierdzono przekroczeń jonu amonowego co świadczyło o doprowadzeniu jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem. W badaniach z dnia 13.12.2016 stwierdzono ponowne przekroczenie jonu amonowego. W celu doprowadzenia wody zostaną założone lampy UV do dezynfekcji wody oraz filtr mający na celu utrzymywanie jonu amonowego na poziomie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cementarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*

**OCENA JAKOŚCI WODY**  
**PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Kotłowo, zaopatrującej w wodę miejscowość Kotłowo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.01.2016	SB/02254/01/2016	16000670	Hydrofornia Kotłowo
26.07.2016	SB/47620/07/2016		Kotłowo 5

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

**Stwierdza:**

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Bronowie.

**Uzasadnienie:**

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych nie stwierdzono przekroczeń w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych.. Woda w badanym zakresie spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra Zdrowia,

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych

***mgr inż. Adam Gonciarz***

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Mzdowo zaopatrującej w wodę miejscowość Mzdowo. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
2.03.2016	SB/10288/03/2016	16000670	SUW Mzdowo
22.10.2016	SB/75820/10/2016		

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mzdowo.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z SUW w Mzdowie nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych przekroczeń. Badania wykazały, że woda pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym spełnia wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cementarzy Komunalnych

*mgr inż. Adam Gonciarz*



## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Mzdówko zaopatrującej w wodę miejscowość Mzdówko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
2.03.2016	SB/10292/03/2016	16000670	SUW Mzdówko
22.10.2016	SB/75828/10/2016		Mzdówko 5

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mzdówko.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z SUW w Mzdówku nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczeń. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zgodnym z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Mzdowiec zaopatrującej w wodę miejscowość Mzdowiec.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
2.03.2016	SB/10293/03/2016	1600067	Hydroformia Mzdowiec
22.10.2016	SB/75826/10/2016		Mzdowiec 6

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mzdowiec.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w m. Mzdowiec nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczeń. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Osowo, zaopatrującej w wodę miejscowość Osowo.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.02.2016	SB/07347/02/2016	16000670	SUW Osowo
12.09.2016	SB/62238/09/2016		Osowo 12

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Osowo.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w Osowie nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczeń. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych

*mgr inż. Adam Gonciarz*

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Obłęże, zaopatrującej w wodę miejscowość Obłęże część górna.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr Badania	Miejsce Poboru
22.01.2016	SB/02251/01/2016	16000670	Hydrofornia Obłęże II górna część miejscowości
26.07.2016	SB/47617/07/2016		Obłęże 14

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Obłężu II.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w Obłężu nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych w badaniach fizykochemicznych wystąpiły przekroczenia parametrów żelaza, manganu i mętności. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr. HK.4300.295.2016 z dnia 10.10.2016 r. woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych

**mgr inż. Adam Gonciarz**

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Obłęże, zaopatrującej w wodę miejscowość Obłęże część dolną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.01.2016	SB/02250/01/2016	16000670	Hydroformia Obłęże przy sklepie
26.07.2016	SB/47621/07/2016		Obłęże 28

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Obłężu.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w Obłężu nie stwierdzono nie prawidłowości pod względem mikrobiologicznym. Pomimo stwierdzonego żelaza w ilości 497  $\mu\text{g/l}$  i manganu 75,9  $\mu\text{g/l}$  w badaniu z dnia 22.01.2016 oraz żelaza w ilości 447  $\mu\text{g/l}$  i manganu 84,8  $\mu\text{g/l}$  w badaniu z dnia 26.07.2016 zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr. HK.4300.302.2016z dnia 10.10.2016 r. woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych

**mgr inż. Adam Gonciarz**

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Osieki, zaopatrującej w wodę miejscowość Osieki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
21.01.2016	SB/02249/01/2016	16000670	Hydroformia Osieki
26.07.2016	SB/47616/07/2016		Osieki 12
25.11.2016	SB/88232/11/2016		Hydroformia Osieki

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Osieki.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu w Osiekach stwierdzono przekroczenie mętności, żelaza i manganu w badaniu z dnia 25.11.2016. PGK Kępice Sp. z o.o. czyni starania mające na celu doprowadzenie jakości wody do parametrów zgodnych z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych

**mgr inż. Adam Gonciarz**

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Pustowo zaopatrującej w wodę miejscowość Pustowo i Płocko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr Badania	Miejsce Poboru
2.03.2016	SB/10287/03/2016	16000670	SUW Pustowo
22.10.2016	SB/75830/10/2016		Płocko 18

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pustowo-Płocko.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w Pustowie nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczeń. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zgodnym z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Podgóry, zaopatrującej w wodę miejscowość Podgóry Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.02.2016	SB/07349/02/2016	16000670	Hydroformia Podgóry
12.09.2016	SB/62242/09/2016		Podgóry 5
14.12.2016			Podgóry 32

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Podgóry.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w Podgórach w dniu 06.12.2016, stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych bakterię grupy coli po przeprowadzonych działaniach naprawczych doprowadzono jakość wody do zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych

**mgr inż. Adam Gonciarz**



## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Przyjezierze, zaopatrującej w wodę miejscowość Przyjezierze.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.02.2016	SB/07351/02/2016	16000670	Hydrofornia Przyjezierze
12.09.2016	SB/62246/09/2016		Przyjezierze 3
15.11.2016	1546/PBW/S/Ws/16	913/PBW/S/16	Przyjezierze 3
21.11.2016	1563/PBW/S/Ws/16	920/PBW/S/16	Hydrofornia
29.11.2016	1627/PBW/S/Ws/16	972/PBW/S/16	hydrofornia
6.12.2016	1380/Z	PBW/326/2016	hydrofornia

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Przyjezierze.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w Przyjezierzu w dniu 21.11.2016 roku stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby bakterii. Powtórne badania wykonane w dniu 06.12.2016 roku wykazały doprowadzenie jakości wody do parametrów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cementarzu Komunalnych  
**mgr inż. Adam Gonciarz**

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Przytocko zaopatrującej w wodę miejscowość Przytocko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr Badania	Miejsce Poboru
2.03.2016	SB/10294/03/2016	16000670	SUW Przytocko
22.10.2016	SB/75823/10/2016	16000670	Przytocko 2

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Przytocko.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu w m. Przytocko nie stwierdzono w badaniach mikrobiologicznych i fizykochemicznych przekroczeń. Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
**mgr inż. Adam Gonciarz**

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dot. Wodociągu lokalnego w miejscowości Warcino, zaopatrującej w wodę miejscowość Warcino-Łużki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań j.n.

Data	Nr. Protokołu	Nr zlecenia	Miejsce Poboru
22.02.2016	SB/07346/02/2016	16000670	Warcino zbiornik
21.05.2016	SB/28705/05/2016		
19.09.2016	SB/64414/09/2016		Warcino 39
13.12.2016	1408/Z	PBW/330/2016	Warcino -Łużki

Dokonało oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### Stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Warcinie.

### Uzasadnienie:

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody pobrano próbki wody z punktów kontrolnych na ujęciach wody. Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W próbkach pobranych z wodociągu publicznego w Warcinie pobranych w dniu 06.12.2016 stwierdzono bakterię grupy coli. W powtórnych badaniach stwierdzono doprowadzenie jakości wody do parametrów zgodnych z rozporządzeniem.

Pomimo przekroczenia mętności, żelaza i manganu [mieszczące się w warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia zgodnie z decyzją HK.4300.92.2016], woda jest warunkowo przydatna do spożycia.

Starszy Specjalista  
ds. Eksploatacji Wodociągów, Składowiska Odpadów  
i Cmentarzy Komunalnych  
*mgr inż. Adam Gonciarz*